

Obecní úřad Pernink - stavební úřad

ul. T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink

email : stavebni@pernink.eu

tel: 353 892 221

Vodohosp.sdr.obcí západních Čech

Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary

IČ: 47700521

Vaše zn. :

naše č.j. :

vyřizuje :

datum :

1141/174/13/Pa

Panak

29.04.2013

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavební úřad v Perninku, příslušný podle § 13 odst.1, písm. g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), vydává na návrh stavebníka: **Vodohosp.sdr.obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 47700521**, v zastoupení Ing. Josefem Horou – předsedou Rady VSOZČ, v zastoupení VP Projekting s.r.o., Přemyslova 3, 120 00 Praha 2, s adresou pro doručování P.O.BOX 179, 360 21 Karlovy Vary, IČ: 63676907 podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby s názvem:

„Kanalizace Města Abertamy a Hřebečná“

s těmito stavebními objekty:

SO 01 Tlaková splašková kanalizace

Kanalizace Hřebečná a Abertamy “zadní”

SO 01.1 Tlaková splašková kanalizace - stoky

SO 01.2 Tlaková splašková kanalizace - přípojky

SO 02 Dostavba gravitační kanalizace Abertamy

Gravitační kanalizace Abertamy

SO 02.1 Dostavba gravitační kanalizace Abertamy - stoky

SO 02.2 Dostavba gravitační kanalizace Abertamy - přípojky

SO 03 ČSOV A „U Vleku“

SO 04 Elektropřípojka pro ČSOV A „U Vleku“

SO 05 Výtlač ČSOV A – ČSOV B

SO 06 ČSOV B „U Hřbitova“

SO 07 Elektropřípojka pro ČSOV B „U Hřbitova“

SO 08 Výtlač ČSOV B – ČSOV C

SO 09 ČSOV C „Perninská“

SO 10 Elektropřipojka pro ČSOV C „Perninská“
SO 11 Výtlač Abertamy – Pernink
SO 12 Rozšíření ČOV Pernink
SO 13 Demolice stávající ČOV Abertamy
SO 14 Sjezd k ČSOV C “Perninská”
SO 15 Zařízení staveniště
PS 01 ČSOV A „U Vleku“ – strojní technologie
PS 02 ČSOV A „U Vleku“ – elektrotechnologie
PS 03 ČSOV B, „U Hřbitova“ – strojní technologie
PS 04 ČSOV B, „U Hřbitova“ – elektrotechnologie
PS 05 ČSOV C „Perninská“ – strojní technologie
PS 06 ČSOV C „Perninská“ – elektrotechnologie
PS 07 ČOV – strojní technologie
PS 08 ČOV – elektro technologie
PS 09 ČOV – MaR

Součástí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby není :

SO 13 Demolice stávající ČOV Abertamy
SO 13.1 Demolice stávající ČOV Abertamy – ČOV U vleku
- není předmětem územního rozhodnutí
SO 13.2 Demolice stávající ČOV Abertamy – ČOV Za hřbitovem
- není předmětem územního rozhodnutí

Pro demolici ČOV bude zhotovena dokumentace bouracích prací a u vodoprávního úřadu bude požádáno o odstranění stavby.

Stavba obsahuje:

SO 01 Tlaková splašková kanalizace

SO 01.1 Tlaková splašková kanalizace - stoky

Jedná se o tlakovou kanalizace, která zajišťuje odkanalizování Hřebečné a východní části Abertam. Jedná se o tyto stoky : Stoka B, stoka BA, stoka BB, stoka BC, stoka BD, stoka BE, stoka BF, stoka BG, stoka BH. Trasa tlakové kanalizace je vedena v krajských a obecních komunikacích. Jedná se o podélné uložení v komunikacích. Opravy komunikací budou provedeny v souladu s požadavky správce komunikací. Výpočet dimenze potrubí tlakové kanalizace bude předmětem DSP

Stoka B

Stoka B se napojuje do stávající stoky ve východní části Abertam a a pokračuje krátce severozápadním směrem a poté severovýchodním směrem ulicí Roosewelta (p.p.č. 1900/1) a dále pak v komunikaci p.p.č.1900/5 do Hřebečné. Stoka B prochází celou obcí Hřebečná střídavě v komunikacích (p.p.č.1900/12, p.p.č.1900/11, p.p.č.1876/1, p.p.č.1900/12, p.p.č.1900/9 a p.p.č.1900/10) a podél nich. Stoka je zakončena v nejsevernější části obce u p.p.č.1395/4. Na stoce B jsou navržena dvě křížení vodního toku. Při prvním křížení za napojením stoky BE, stoka B kříží drobný vodní tok – pravostranný přítok Bystřice (bez parcelního čísla) v propustku v komunikaci KSÚS. Křížení je navrženo vchrániče. Druhé křížení je navrženo před napojením stoky BH a jedná se o křížení hlavního odvodňovacího zařízení (bez parcelního čísla). Křížení je navrženo protlakem vchrániče. Obě křížení jsou navržena vchrániče PE100 dn 160x14,6 SDR 11 s použitím středících prvků na konci zdvojených. Konce chrániček budou ukončeny min 1m za břehovou čarou, křížení bude provedeno s krytím min 0,5m pode dnem koryta. Případně porušené opevnění koryta bude uvedeno do původního stavu.

Délka stoky B je cca 2075m

Stoka BA

Stoka BA začíná napojením do stoky B vkomunikaci p.p.č.1900/12 a pokračuje vsilnici p.p.č.1941/3 východním a později severním směrem až kst.p.č.262, kde je zakončena.

Délka stoky BA je cca 211m

Stoka BB

Stoka BB začíná napojením do stoky B za objektem st.p.č.266 a pokračuje jihozápadním směrem v komunikaci 1900/11 až k st.p.č.681, kde je ukončena.

Délka stoky BB je cca 78m

Stoka BC

Stoka BC začíná napojením do stoky B a pokračuje východním směrem a dále v komunikaci p.p.č. 1943 až k p.p.č.1030, kde je ukončena.

Délka stoky BC je cca 90m

Stoka BD

Stoka BD začíná napojením do stoky B u st.p.č.287 a pokračuje jihozápadním směrem v obecní asfaltové komunikaci až k st.p.442, kde je ukončena.

Délka stoky BC je cca 129m

Stoka BE

Stoka BE začíná napojením do stoky B u rybníka, kříží komunikaci p.p.č.1900/1 a pokračuje západním směrem ve šterkové komunikaci až ke č.p.61.

Délka stoky BE je cca 83 m

Stoka BF

Stoka BE začíná napojením do stoky B u rybníka, kříží komunikaci p.p.č.1900/1 a pokračuje západním směrem ve šterkové komunikaci až ke č.e.46.

Délka stoky BF je cca 74 m

Stoka BG

Stoka BG začíná napojením do stoky B u č.e.29 a pokračuje severním a dále severozápadním směrem k č.e.25, kde je ukončena.

Délka stoky BG je cca 181 m

Stoka BH

Stoka BH začíná napojením do stoky B u č.p.187 a vede severozápadním směrem ve šterkové cestě až k st.p.č.304, kde je ukončena.

Délka stoky BG je cca 172 m

SO 01.2 Tlaková splašková kanalizace - přípojky

V rámci tohoto objektu jsou navrženy kanalizační přípojky, které budou ukončeny na hranici veřejného a soukromého pozemku zavičkováním.

Kanalizační přípojky

PE dn 63

100 ks

SO 02 Dostavba gravitační kanalizace Abertamy**SO 02.1 Dostavba gravitační kanalizace Abertamy - stoky**

Jedná se o stoku AA, stoku AB, stoku AC, stoku AC-1 a stoku AD.

Stoka AA

Stoka AA začíná napojením do ČSOV C, pokračuje severozápadním směrem křížením komunikace p.p.č.1972/1 a dále kolem rybníka severním směrem až k st.p.č.809. Křížení komunikace II/219 bude provedeno protlakem v chrániči OC DN500 s použitím středících prvků a utěsněním konců chrániček. Stoka AA kříží dvakrát vodní tok Rybná. V prvním případě je křížen propustek BT DN1000 (p.p.č.1998/2) a ve druhém případě je navrženo křížení vodního toku (p.p.č.2016) překopem v chrániči OC DN500 s použitím středících prvků a utěsněním konců chrániček. Konce chrániček budou ukončeny min 1m za břehovou čarou, křížení bude provedeno skrytím min 0,5m pod dnem koryta. Případně porušené opevnění koryta bude uvedeno do původního stavu.

Stoka AA

DN 250 L = 170 m

Stoka AB

Stoka AB začíná napojením do stoky AA a pokračuje východním směrem ulicí Perninská (p.p.č.1972/1) až k st.p.č.23, kde je ukončena. Do stoky AB se napojuje stoka AC.

Stoka AB

DN 250 L = 285 m

Stoka AC

Stoka AC začíná napojením do stoky AB před objektem st.p.č.453 a pokračuje severním směrem ulicí Sokolovská (p.p.č.204/5) až k st.p.č.512, kde je ukončena. Do stoky AC se napojuje stoka AC-1

Stoka AC

DN 250 L = 150 m

Stoka AC-1

Stoka AC-1 začíná napojením do stoky AC u p.p.č.208 a pokračuje jihovýchodním směrem ulicí Blatenská až k st.p.č.458, kde je ukončena.

Stoka AC-1

DN 250 L = 73 m

Stoka AD

Stoka AD začíná napojením do stávající stoky u st.p.č.781 a pokračuje v komunikaci severním směrem až k objektu st.p.č.612, kde je ukončena.

Stoka AC-1

DN 250 L = 220 m

SO 02.2 Dostavba gravitační kanalizace Abertamy - přípojky

V rámci tohoto objektu jsou navrženy kanalizační přípojky, které budou ukončeny na hranici veřejného a soukromého pozemku zavičkováním.

Kanalizační přípojky

DN 150 34 ks

SO 03 ČSOV A „U Vleku“

Čerpací stanice ČSOV A je navržena na p.p.č.583/2 před stávající ČOV.

Čerpací stanice ČSOV A je navržena jako zastřešená a zateplená dřevostavba o půdorysných rozměrech cca 5x8m se sedlovou střechou. Čerpací stanice je navržena slapákem písku Ø1000mm a jímkou ČSOV Ø2000mm. Před čerpací stanicí je navrženo odlehčení stávající kanalizace v nové odlehčovací šachtě s osazením hrubých česlí. Odlehčovací potrubí délky cca 15m plnící funkci bezpečnostního přepadu je napojeno do stávající šachty za ČOV. Stávající vyústění do Bystřice bude využito. Z odlehčovací šachty do ČSOV je navržen nový nátok DN250 délky 10m.

SO 04 Elektropřípojka pro ČSOV A „U Vleku“

Pro čerpací stanici je navržena samostatná přípojka NN. Přípojka povede ze elektroměrového rozvaděče umístěného na hraně p.p.č.583/2 na místě stávajícího betonového podpěrného bodu NN.

SO 05 Výtlak ČSOV A – ČSOV B

Z ČSOV A je navržen výtlakný řad, který pokračuje jihozápadním směrem a následně západním směrem části podél stěrkové cesty a dále pak v rostém terénu do jímky ČSOV B.

Výtlak ČSOV A – ČSOV B

PE100 dn 90x5,2 SDR 17 L = cca 308m.

SO 06 ČSOV B „U Hřbitova“

Čerpací stanice ČSOV B je navržena na p.p.č.620 v prostoru stávající ČOV.

Čerpací stanice ČSOV B je navržena jako podzemní jímka Ø2000mm, před kterou je navrženo odlehčení stávající kanalizace v nové odlehčovací šachtě. Odlehčovací potrubí délky cca 21m plnící funkci bezpečnostního přepadu je napojeno do stávající šachty za ČOV. Stávající vyústění do Bystřice bude využito. Z odlehčovací šachty do ČSOV je navržen nový nátok DN250 délky 3m.

SO 07 Elektropřípojka pro ČSOV B „U Hřbitova“

Pro čerpací stanici je navržena samostatná přípojka NN. Přípojka je navržena rozpojovací skříně na objektu č.p.437 a vede na hranu p.p.č.620.

SO 08 Výtlak ČSOV B – ČSOV C

Z ČSOV B je navržen výtlačný řad, který pokračuje jihozápadním a dále severním směrem podél plánované výstavby a následně pokračuje v rostlém terénu severozápadním směrem až do šachty na stoky AA před ČSOV C, kde je zakončen. Výtlak kříží VTL plynovod před regulační stanicí. Křížení bude provedeno pod úhlem cca 66° se vzdáleností stěn křížených potrubí min 30cm - vsouladu s TPG 702 04, tabulka 8 Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí při křížení.

Výtlak ČSOV B – ČSOV C

PE100 dn 90x5,2 SDR 17 L = cca 844m.

SO 09 ČSOV C „Perninská“

Čerpací stanice ČSOV C je navržena na p.p.č.228 u VTL regulační stanice plynu.

Čerpací stanice ČSOV C je navržena jako zastřešená a zateplená dřevostavba o půdorysných rozměrech cca 4,7x13,6m se sedlovou střechou. Čerpací stanice je navržena slapákem písku Ø1000mm, automatickými samočisticími česlemi včetně rotačního kartáce a dále jímkou ČSOV Ø2000mm. ČSOV je navržena bezpečnostním přepadem DN2500 délky cca 5m do koryta vodního toku Rybná (p.p.č.1998/1). Bezpečnostní přepad bude zakončen výustním objektem se zavázáním do stávajícího koryta. Do šachty před ČSOV budou usazeny hrubé česle.

SO 10 Elektropřípojka pro ČSOV C „Perninská“

Pro čerpací stanici je navržena samostatná přípojka NN. Přípojka je navržena rozpojovací skříně navržené na p.p.č.228.

SO 11 Výtlak Abertamy – Pernink

Z ČSOV C je navržen výtlačný řad, který pokračuje západním směrem vprojektované cyklostezce a a dále pak podél komunikace II. Třída ve správě KSÚS a je zakončen napojením do stávající splaškové kanalizace vPerninku. Na výtlaku jsou navržena dvě křížení svodotečí. První křížení v blízkosti ČSOV C „Perninská“ je svodním tokem Rybná (p.p.č.1998/1 k.ú. Abertamy a 2591 k.ú. Pernink). Druhé křížení je navrženo hned za ukončením cyklotrasy a jedná se o levostranný přítok Bílé Bystřice (p.p.č.2596 k.ú. Pernink). Obě křížení jsou navržena protlakem vhraničce PE100 dn 225x20,5 SDR 11 s použitím středících prvků na konci zdvojených. Konce chrániček budou ukončeny min 1m za břehovou čarou, křížení bude provedeno skrytím min 0,5m pode dnem koryta. Případně porušené opevnění koryta bude uvedeno do původního stavu.

Trasa výtlaku je zčásti vedena v krajské komunikaci. Jedná se o podélné uložení v komunikacích II/219. Opravy komunikací budou provedeny v souladu s požadavky správců komunikací.

Výtlak Abertamy – Pernink

PE100 dn 110x6,5 SDR 17

L = cca 1787m.

SO 12 Rozšíření ČOV Pernink

Stávající ČOV Pernink bude rozšířena a budou provedeny nutné úpravy.

Při zohlednění potřeby maximálního možného využití existujících objektů ČOV a omezeného prostoru pro výstavbu nových objektů je možno navrhnout níže prezentované úpravy existující technologické linky.

1. V obci Abertamy bude vybudován nový objekt hrubého předčištění odpadních vod. Objekt hrubého předčištění bude zahrnovat odlehčovací komoru, velmi jemné automaticky čištěné česle a lapák písku. Nátok na velmi jemné česle a lapák písku bude představovat cca 11,3 l.s. Za lapákem písku bude umístěna čerpací stanice odpadních vod s přepadem do potoka Rybná nebo představená odlehčovací komora. Mechanicky předčištěné vody v maximálním množství cca 6,9 l.s⁻¹ budou výtlakem přiváděny do kanalizačního systému obce Pernink – je součástí SO 09
2. Na kanalizačním přivaděči před ČOV je navrženo vybudovat odlehčovací a vypínací komoru zajišťující maximální nátok veškerých odpadních vod na ČOV Pernink na úrovni 15,1 l.s. Dešťové vody případně proniklé do kanalizačního systému budou odváděny přes hrubé ručně čištěné česle do recipientu – bude provedena úprava stávající odlehčovací šachty.

3. Stupeň hrubého předčištění bude nezbytně stavebně a technologicky rekonstruován. Za stupněm hrubého předčištění budou odpadní vody natékat do rozdělovacího objektu před biologickým stupněm ČOV.
4. Intenzifikace biologického stupně ČOV Pernink na výhledovou kapacitu představuje potřebu navýšení objemů aktivačních nádrží a zkapacitnění separačního stupně. Aktivační proces bude rozšířen o objem existujících dosazovacích nádrží, ze kterých budou odstraněny betonové kónusy. Vně zastřešeného objektu ČOV pak bude vybudována dvojice nových dosazovacích nádrží.
5. Odpadní vody budou z nového rozdělovacího objektu natékat do dvojice aktivačních linek na bázi tzv. R-Ds-D-N systému. U každé linky budou odpadní vody přiváděny do předřazeného selektoru, do kterého bude zaústěn proud vratného kalu ze sekce regenerace. Po průchodu selektorem každé z linek bude aktivační směs vedena do denitrifikační sekce a dále do dělené nitrifikační sekce sestávající z objemů stávající nitrifikace a objemu dosazovací nádrže po odstranění betonových kónusů.
6. Sekce denitrifikace každé z aktivačních linek bude vybavena ponorným míchadlem a jemnobublinným aeračním systémem. Obě sekce nitrifikace každé linky budou osazeny novým jemnobublinným aeračním systémem. Sekce denitrifikace budou při poklesu teplot pod cca 8°C (prosinec až duben) provozovány v oxickém režimu, ve zbylém období roku pak v režimu anoxickém.
7. Ze druhé sekce nitrifikace každé linky bude aktivační směs natékat do příslušné nové obdélníkové, vertikálně protékané dosazovací nádrže vybudované vně existujícího zastřešeného objektu ČOV.
8. Vyčištěné odpadní vody budou z hladiny nově vybudovaných dosazovacích nádrží odváděny přes upravený měrný objekt do recipientu, zatímco aktivovaný kal usazený na dně nádrží bude ponornými čerpadly recirkulován do nádrže regenerace kalu.
9. Nitrifikační sekce aktivačního procesu budou vzduchem zásobeny od trojice nově instalovaných dmychadel. Dmychadla budou provozována v sestavě 2 ks provozní a jeden kus jako montovaná rezerva. Každá linka bude disponovat separátním zdrojem a rozvodem vzduchu. Chod dmychadel nitrifikace bude řízen na základě on-line měření koncentrace rozpuštěného kyslíku v první nitrifikační sekci každé zdvojené linek aktivačního procesu.
10. Nádrž regenerace kalu bude zásobena separátním vzduchovým rozvodem od nově instalovaného dmychadla v sestavě 1 ks provozní a bez montované rezervy. Chod dmychadla pro nádrž regenerace bude řízen prostřednictvím frekvenčního měniče na základě on-line měření koncentrace rozpuštěného kyslíku sondou umístěnou v sekci regenerace kalu. Jako případná rezerva stupně regenerace kalu poslouží jedno ze stávajících dmychadel využívaných zároveň jako zdroj vzduchu pro aeraci uskladňovacích nádrží přebytečného kalu.
11. Biologický stupeň ČOV bude doplněn o technologii zvýšené eliminace sloučenin fosforu jejich chemickým simultánním srážením. Pro tyto účely bude vně objektu ČOV umístěna zásobní nádrž pro uskladnění chemického srážedla a uvnitř objektu ČOV instalována dávkovací stanice. Dávkování chemikálie bude zaústěno do rozdělovacího objektu odpadních vod před biologickým stupněm.
12. Vyprodukovaný přebytečný kal bude z okruhu vratného kalu veden k uskladnění ve stávajících kalových nádržích. Koncepce nakládání svyprodukovaným kalem bude založena na jeho uskladnění a aerobní stabilizaci. S ohledem na výhledovou kalkulovanou produkci přebytečného aktivovaného kalu se jako předmětná jeví instalace zařízení pro strojní zahuštění kalu za přídavku organického flokulantu (zahušťovací čerpadlo). Aerobně stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k další řízené likvidaci.

Před ČOV Pernink bude upravena stávající odlehčovací a vypínací komora zajišťující maximální nátok veškerých odpadních vod na ČOV na úrovni cca 15,1 l.s¹. Dešťové vody případně proniklé do kanalizačního systému budou odváděny přes hrubé ručně čištěné česle do recipientu.

Stávající ČOV bude rozšířena o dvojici obdélníkových dosazovacích nádrží. Celková délka prodloužení je 6360mm, přičemž bude zachována stávající šířka objektu 9900mm. Nová stěna přiléhající kČOV bude vystavěna s odsazením 200mm od stávající stěny, založení objektu bude 900mm pod stávajícím založením, střecha bude zavázána na stávající sedlovou střechu. Dosazovací nádrže jsou navrženy splochem 25m², tzn. spūdorysným rozměrem 5560x4500mm a výškou 5800mm, tloušťka stěn a dna 300mm. Dosazovací nádrže jsou navrženy obslužnou lávkou šíře 1000mm. Ze stávající do nové části je zajištěn vstup novým stavebním otvorem šíře 1000mm. Další navrhované úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu ČOV Pernink.

SO 13 Demolice stávající ČOV Abertamy

SO 13.1 Demolice stávající ČOV Abertamy – ČOV U vleku -není předmětem územního rozhodnutí

Východní a severovýchodní část Abertam je odkanalizována do stávající ČOV „U vleku“, která je umístěna na p.p.č. 2002, p.p.č.583/2 a p.p.č.583/3. Stávající ČOV bude odpojena od přívodu NN, odstavena z provozu, odstrojena a bude provedena strojní demolice objektů. Pro demolici ČOV bude zhotovena dokumentace bouracích prací a u vodoprávního úřadu bude požádáno o odstranění stavby.

SO 13.2 Demolice stávající ČOV Abertamy - ČOV Za hřbitovem -není předmětem územního rozhodnutí

Střední a západní část Abertam je odkanalizována do stávající ČOV „Za hřbitovem“, která je umístěna na p.p.č. 620, p.p.č. 697/2, p.p.č. 714/6, p.p.č. 714/5, p.p.č. 1960 a p.p.č. 643/6. Stávající ČOV bude odpojena od přívodu NN, odstavena z provozu, odstrojena a bude provedena strojní demolice objektů. Pro demolici ČOV bude zhotovena dokumentace bouracích prací a u vodoprávního úřadu bude požádáno o odstranění stavby.

SO 14 Sjezd k ČSOV C „Perninská“ – není předmětem územního rozhodnutí

Pro obsluhu ČSOV C „Perninská“ je navržen sjezd z krajské komunikace II/219. Dle § 79, odst.3, písm. n) stavebního zákona č.183/2006 Sb. není potřeba pro stavby sjezdů vydávat územní rozhodnutí ani územní souhlas. Podle nového stavebního zákona platného od nového roku nebude potřeba podle § 103 vydávat stavební povolení ani ohlášení. Projektová dokumentace sjezdu bude projednána s Policií ČR, KSÚS a silničním správním úřadem.

SO 15 Zařízení staveniště

Hlavní zařízení staveniště bude umístěno na p.p.č.620 a p.p.č.697/2 k.ú. Abertamy. P.p.č.620 v prostoru stávající ČOV Za hřbitovem je určena pro ukládku materiálu pro stavbu a pro umístění buněk pro stavebníky, p.p.č.697/2 je určena pro ukládání materiálu, výkopku a ornice. Pozemky budou po stavbě uvedeny do původního stavu.

Provozní soubory:

PS 01 ČSOV A „U Vleku“ – strojní technologie

V čerpací jímce budou umístěna dvě čerpadla s parametry $Q = 5,12 \text{ l/s}$, $H = 56 \text{ m}$.

Vystrojení čerpací jímky a armaturní komory bude předmětem DSP.

PS 02 ČSOV A „U Vleku“ – elektrotechnologie

Bude předmětem DSP.

PS 03 ČSOV B „U Hřbitova“ – strojní technologie

V čerpací jímce budou umístěna dvě čerpadla s parametry $Q = 6,15 \text{ l/s}$, $H = 11,5 \text{ m}$.

PS 04 ČSOV B „U Hřbitova“ – elektrotechnologie

Bude předmětem DSP.

PS 05 ČSOV C „Perninská“ – strojní technologie

V čerpací jímce budou umístěna dvě čerpadla s parametry $Q = 5,775 \text{ l/s}$, $H = 19 \text{ m}$.

PS 06 ČSOV C „Perninská“ – elektrotechnologie

Bude předmětem DSP.

PS 07 ČOV – strojní technologie

Bude předmětem DSP.

PS 08 ČOV – elektro technologie

Bude předmětem DSP.

PS 09 ČOV – MaR

Bude předmětem DSP.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky:**Příloha č. 1**

dotčené parcely			
k.ú.	p.p.č.	POPIS	VLASTNÍK
Abertamy	1972/1	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	204/5	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1988/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	229/2	ost. plocha – nepl. půda	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1986/2	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	2016	vodní plocha – vodní nádrž	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1986/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1998/2	vodní plocha – koryto vod. toku	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1986/3	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1987/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1934/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1984/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	667/1	trvalý travní porost	Jiří Štěch, Husova 279, 362 35 Abertamy
	1961/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	643/1	trvalý travní porost	JAMP, Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary
	1960	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	2002	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	583/2	ost. plocha – nepl. půda	TIMA, s.r.o., Vančurova 477/9, 360 17 K. Vary
	1949	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/1	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	1900/5	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1941/5	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1998/1	vodní plocha – koryto v. toku	ČR – Lesy ČR, s.p.
	1935/2	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1935/4	ost. plocha – ost. komunikace	Blex, a.s., Závodu míru 327/4, K. Vary
	28/1	trvalý travní porost	Balák Petr, Nejdlova 942/13, Karlovy Vary, Stará Role, 360 17
			Davidová Jana, Pohraničnicků 187, Abertamy, Hřebečná, 362 35
			Groh Petr, Nádražní 78, Pernink, 362 36
			Hahn Antonín, Vodárenská 349, Abertamy, 362 35
			Henke Jiří, Dlouhá 292, Abertamy, 362 35
			Hybner Rudolf, Waldertova 668/2, Karlovy Vary, Drahovice, 360 01
			Jílek František a Jílková Anna, Rooseweltova 460, Abertamy, 362 35
			Jiřinská Anna, Rooseweltova 460, Abertamy, 362 35
			Kettnerová Helena, Rukavičkářská 446, Abertamy, 362 35

			Ličková Gerlinda, Krátká 458, Abertamy, 362 35
			Perníková Miluše , Vítězná 288, Abertamy, 362 35
			Vokurka Jiří , Májová 1160, Ostrov, 363 01
			Vovsík Petr , Hornická 467, Abertamy, 362 35
			Žiláková Eva , Rooseweltova č. evid. 96, Abertamy, 362 35
	1941/4	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1969	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	714/6	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	620	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	697/2	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	583/3	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	643/6	trvalý travní porost	JAMP, Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary
	228	ost. plocha – nepl. půda	Janík David, Hroznětínská 231, 360 01 Otovice
	234	trvalý travní porost	Hostýnek Boris, Rybničná 171, 362 35 Abertamy
	1990/1	vodní plocha – koryto v.toku	Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kanalizace města Abertamy a Hřebečná			
dotčené parcely			
k.ú.	p.p.č.	POPIS	VLASTNÍK
Hřebečná	1900/11	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	1044/2	ost. plocha – nepl. půda	Ing. Tomáš Čábel, Lopatecká 615/5, 147 00 Praha
	1943	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/8	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1876/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1920/3	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/9	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/12	trvalý travní porost	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1993	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/10	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1932/2	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1891	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1892	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1893/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1895/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1048	trvalý travní porost	ČR – Pozemkový fond ČR

Kanalizace města Abertamy a Hřebečná			
dotčené parcely			
k.ú.	p.p.č.	POPIS	VLASTNÍK
	2046/3	trvalý travní porost	ČR – Pozemkový fond ČR
	2591	vodní plocha – koryto v. toku	ČR – Pozemkový fond ČR
	2677/1	ost. plocha –manipul. plocha	Horský statek Abertamy, Rybniční 482, 362 35 Abertamy
	2021/6	ost. plocha – jiná plocha	ČR – Lesy ČR, s.p.
	2021/2	lesní pozemek	ČR – Lesy ČR, s.p.

2021/3	ost. plocha – ost. komunikace	ČR – Lesy ČR, s.p.
2021/1	lesní pozemek	ČR – Lesy ČR, s.p.
1887/1	trvalý travní porost	Ing. Petr Zacharda, nábř. Jana Palacha 1217/32, 360 01 Karlovy Vary
282/1	zast. plocha a nádvoří - zbořeniště	ČR – Pozemkový fond ČR
1891/1	lesní pozemek	ČR – Lesy ČR, s.p.
2639	ost. plocha – ost. komunikace	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
2573/1	ost. plocha – ost. komunikace	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
2468/4	Ost.plocha-nepl.půda	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
359/2	trvalý travní porost	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
2596	vodní plocha – koryto v. toku	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
2641	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
2468/4	ost. plocha –nepl. půda	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
st.835	Zast.plocha nádvoří	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink, stavba na pozemku VSOZČ

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

1.Stavba bude umístěna na pozemcích:

tak jak je shora uvedeno a tak jak je uvedeno v předložené schválené projektové dokumentaci vypracované:

Ing.Janem Šintákem autorizovaným inženýrem pro stavby vod.hosp.a krajinného inženýrství, městské inženýrství, ČKAIT 0300286.

2. Stavba bude provedena podle PD ověřené v územním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez vědomí stavebního úřadu.

3. Povolení umístění stavby je dále vázáno na splnění podmínek uvedených :

- V souhrnném stanovisku Měú Ostrov odb.ž.p.ze dne 19.11.2012, č.j. ŽP/32621/12
- V závazném stanovisku Měú Ostrov odb.ž.p.ze dne 18.01.2013, č.j. ŽP/01315/13
- V závazném stanovisku Měú Ostrov odb.ž.p.ze dne 01.02.2013, č.j. ŽP/00709/13
- V závazném stanovisku k trvalému odnětí půdy ze ZPF Měú Ostrov odb.ž.p.ze dne 01.03.2013, č.j. ŽP/3446/13-So
- V rozhodnutí Měú Ostrov odb.d.s.ze dne 06.02.2013, č.j. MěÚO/03500/2013/ODS/Mat
- V rozhodnutí Měú Ostrov odb.d.s.ze dne 15.04.2013, č.j. MěÚO/10624/2013/ODS/Mat
- Ve vyjádření ZVS povodí Ohře ze dne 14.11.2008, č.j. OPOh/KV/740/08
- Ve stanovisku Pol.ČR Di KV ze dne 04.12.2008, č.j. ORKV-62-2687/č.j. - 2008-07
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o připojení el.zařízení k distr.soustavě ze dne 13.12.2012, č. 12 SOBS01 4120865690
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o připojení el.zařízení k distr.soustavě ze dne 13.12.2012, č. 12 SOBS01 4120865693
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o připojení el.zařízení k distr.soustavě ze dne 13.12.2012, č. 12 SOBS01 4120865699

- Ve vyjádření RWE ze dne 09.10.2012, č.5000695773
- Ve vyjádření Telefonika O2 ze dne 29.10.2012, č.j. 183939/12
- Ve vyjádření VAK ze dne 28.08.2012, č.j. 6658/220/12/He
- Ve vyjádření VAK ze dne 01.11.2012, č.j. 10712/220/12/He
- Ve vyjádření VAK ze dne 31.10.2012, č.j. 121031/031
- Ve vyjádření LČR ze dne 29.11.2012, č.j. LCR230/0011829/2012
- Ve vyjádření LČR- správa vodních toků ze dne 21.11.2012, č.j. LCR956/004493/2012
- Ve vyjádření KSÚSKK ze dne 04.12.2012, č.j. KSÚS KK/SÚ-2731/2012-Ja
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení č. US/1201/Ne/2013, ze dne 24.01.2013.Včetně dodatku.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení č. US/1202/Ne/2013, ze dne 24.01.2013.Včetně dodatku.
- Ve vyjádření KSÚSKK ze dne 28.03.2012, č.j. KSUSKK/SÚ-555/2013-Bro
- Ve vyjádření KSÚSKK ze dne 10.04.2013, č.j. KSUSKK/SÚ-5275/2013-Bro
- Ve vyjádření PFČR ze dne 11.12.2012, č.j. PFCR 55259/2012
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcnéh břemene č.1056C12/29, ze dne 27.12.2012
- Ve vyjádření POH ze dne 07.01.2013, č.j. 037200-30917/2012.
- Ve vyjádření POH ze dne 20.02.2013, č.j. 037200-1846/2013.
- V rozhodnutí Měú Abertamy ze dne 08.11.2012, č.j. 574.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a Městem Abertamy , ze dne 23.11.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a Obcí Pernink ze dne 23.11.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a Davidem Janíkem ze dne 27.01.2013.
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcnéh břemene mezi stavebníkem a Borisem Hostýnkem, ze dne 08.01.2013.
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcnéh břemene mezi stavebníkem a Ing.Petrem Zachardou ze dne 23.11.2012.
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcnéh břemene mezi stavebníkem a Horským statkem Abertamy , ze dne 23.11.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a firmou JAMP s.r.o., ze dne 11.12.2012.
- Ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcnéh břemene mezi stavebníkem a firmou JAMP s.r.o., ze dne 11.12.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a majiteli pozemku p.p.č. 28/1v k.ú. Abertamy, ze dne 29.11.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a majiteli pozemku p.p.č. 28/1v k.ú. Abertamy, ze dne 11.12.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a majiteli pozemku p.p.č. 28/1v k.ú. Abertamy, ze dne 23.11.2012.
- Ve smlouvě o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby- zařízení mezi stavebníkem a majiteli pozemku p.p.č. 28/1v k.ú. Abertamy, ze dne 14.11.2012.
- Ve znaleckém posudku Ing.Jaroslava Jiskry, týkajícího se posouzení a navržení podmínek, za kterých je možné výstavbu kanal.systému, s ohledem na hist.důlní činnost v území na které je vydaná stavební uzávěra, povolit.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: bez námitek**O d ů v o d n ě n í**

Dne **23.11.2012**, podal stavebník: **Vodohosp.sdr.obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 47700521**, v zastoupení Ing. Josefem Horou – předsedou Rady VSOZČ, v zastoupení VP Projekting s.r.o., Přemyslova 3, 120 00 Praha 2, s adresou pro doručování P.O.BOX 179, 360 21 Karlovy Vary, IČ: 63676907, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby.

Stavební úřad, oznámením ze dne **26.11.2012, č.j. 1141/376/12/Pa**, oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům .

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na **22.01.2013, v úterý v 09:00 hodin, se schůzkou účastníků v zasedací místnosti Města Abertamy** . Žadatel zajistil zveřejnění informace o jeho záměru na úřední desce Města Abertamy a Obce Pernink. O výsledku ústního jednání byl sepsán zápis.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předložené žádosti, stanovil podmínky pro provedení a umístění stavby.

Žádost byla doložena souhlasnými stanovisky dotčených orgánů.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti k územnímu řízení:

Připomínky veřejnosti - žádné

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení se odůvodňují takto:

námítky - žádné

Účastníky shora uvedeného územního řízení podle stavebního zákona jsou :

Město Abertamy, Obec Pernink, Vodohosp.sdr.obcí západních Čech, VP Projekting s.r.o.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Toto územní rozhodnutí po nabytí právní moci platí dva roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Karlovarského kraje k rozhodnutí.

Podle § 87 odst.2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby toto rozhodnutí bylo bezodkladně vyvěšeno na úřední desce **Města Abertamy a Obce Pernink.**

Vedoucí stavebního úřadu
Mgr. Marian Panak

Vypraveno dne : 30.04.2013

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Po sejmutí zaslat zpět na Oú Pernink- stavební úřad

Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí na stavbu: „Kanalizace Města Abertamy a Hřebečná“, činí dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst 1.písm.f, 20.000,-Kč. Slovy dvacetisícikorunčeských. Správní poplatek je možné uhradit hotově přímo na místě v kanceláři stavebního úřadu v Perninku nebo převodem na č.ú. 2520341/0100,
V.S. 1361141174

Příloha pro stavebníka :

- ověřená projektová dokumentace (po zaplacení a nabytí právní moci rozhodnutí)

Dále obdrží :**účastníci řízení dle § 85 odst.1 staveb.zákona:**

Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy, IČ: 00254398

Obec Pernink, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ: 00254878

VSOZČ, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 47700521, zast.Ing. Josefem Horou –
předsedou Rady VSOZČ,

VP Projekting s.r.o., Přemyslova 3, 120 00 Praha 2, s adresou pro doručování P.O.BOX 179, 360 21
Karlovy Vary, IČ: 63676907

dotčené orgány:

Městský úřad Ostrov, odbor ž.p., Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ: 00254843

Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje územního plánování, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ: 00254843

Městský úřad Ostrov, odbor výstavby, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ: 00254843

KúKK, odbor OŽP, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČ: 70981168

Policie ČR, Dopravní inspektorát OŘ, Rolavská 386/1, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 75151529

KHS KK, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, IČ: 71009281

HZS KK, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 70883611

PF ČR, Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary, IČ: 45797072

ostatní instituce:

KSUS KK, Chebská 282, 356 04 Sokolov IČ: 70947023

Obvodní báňský úřad, K.H.Máchy 1266, POBOX 73, 356 01 Sokolov, IČ: 00025844

Diamo s.p. o.z. Správa uranových ložisek, ul.28 října 184, 261 13 Příbram, IČ: 00002739

Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1, IDS: hjyaavk

Lesy ČR, s.p., LS Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 119, 362 37 Horní Blatná, IČ: 42196451

LČR, s.p., správa toků, Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, IČ: 42196451

Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988

ZVS, Sportovní 4, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 00020451

Ing.Jaroslav Jiskra, Ph.D., Bukovany 139, 357 55 Bukovany

dotčení správci inž. sítí :

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311

Telefónice O2 Czech Republic, a.s., DLSS K. Vary, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3 IČ: 60193336

VAK KV, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ:49789228

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 staveb.zákona veřejnou vyhláškou § 87 odst.1 staveb.zákona:

dotčené parcely			
k.ú.	p.p.č.	POPIS	VLASTNÍK
Abertamy	1972/1	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	204/5	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1988/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	229/2	ost. plocha – nepl. půda	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1986/2	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	2016	vodní plocha – vodní nádrž	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1986/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1998/2	vodní plocha – koryto vod. toku	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1986/3	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1987/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1934/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1984/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	667/1	trvalý travní porost	Jiří Štěch, Husova 279, 362 35 Abertamy
	1961/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	643/1	trvalý travní porost	JAMP, Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary
	1960	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	2002	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	583/2	ost. plocha – nepl. půda	TIMA, s.r.o., Vančurova 477/9, 360 17 K. Vary
	1949	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/1	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	1900/5	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1941/5	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1998/1	vodní plocha – koryto v. toku	ČR – Lesy ČR, s.p.
	1935/2	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1935/4	ost. plocha – ost. komunikace	Blex, a.s., Závodu míru 327/4, K. Vary
	28/1	trvalý travní porost	Balák Petr, Nejdlova 942/13, Karlovy Vary, Stará Role, 360 17
			Davidová Jana, Pohraničnicků 187, Abertamy, Hřebečná, 362 35
			Groh Petr, Nádražní 78, Pernink, 362 36
			Hahn Antonín, Vodárenská 349, Abertamy, 362 35
			Henke Jiří, Dlouhá 292, Abertamy, 362 35
			Hybner Rudolf, Waldertova 668/2, Karlovy Vary, Drahovice, 360 01
			Jílek František a Jílková Anna, Rooseweltova 460, Abertamy, 362 35
			Jiřinská Anna, Rooseweltova 460, Abertamy, 362 35
			Kettnerová Helena, Rukavičkářská 446, Abertamy, 362 35
			Ličková Gerlinda, Krátká 458, Abertamy, 362 35
			Perníková Miluše, Vítězná 288, Abertamy, 362 35
			Vokurka Jiří, Májová 1160, Ostrov, 363 01
			Vovsík Petr, Hornická 467, Abertamy, 362 35
			Žiláková Eva, Rooseweltova č. evid. 96, Abertamy, 362 35
	1941/4	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy

			Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1969	ost. plocha – ost. komunikace	
	714/6	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	620	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	697/2	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	583/3	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	643/6	trvalý travní porost	JAMP, Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary
	228	ost. plocha – nepl. půda	Janík David, Hroznětínská 231, 360 01 Otovice
	234	trvalý travní porost	Hostýnek Boris, Rybničná 171, 362 35 Abertamy
	1990/1	vodní plocha – koryto v.toku	Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
	714/9	ost. plocha – jiná plocha	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	714/5	ost. plocha – jiná plocha	HR Agency s.r.o., Bulharská 742/9, 360 01 Karlovy Vary

Kanalizace města Abertamy a Hřebečná			
dotčené parcely			
k.ú.	p.p.č.	POPIS	VLASTNÍK
Hřebečná	1900/11	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	1044/2	ost. plocha – nepl. půda	Ing. Tomáš Čábel, Lopatecká 615/5, 147 00 Praha
	1943	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/8	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1876/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1920/3	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/9	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/12	trvalý travní porost	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1993	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1900/10	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1932/2	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1891	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1892	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1893/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1895/1	ost. plocha – ost. komunikace	Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy
	1048	trvalý travní porost	ČR – Pozemkový fond ČR

Kanalizace města Abertamy a Hřebečná			
dotčené parcely			
k.ú.	p.p.č.	POPIS	VLASTNÍK
	2046/3	trvalý travní porost	ČR – Pozemkový fond ČR
	2591	vodní plocha – koryto v. toku	ČR – Pozemkový fond ČR
	2677/1	ost. plocha –manipul. plocha	Horský statek Abertamy, Rybniční 482, 362 35 Abertamy
	2021/6	ost. plocha – jiná plocha	ČR – Lesy ČR, s.p.
	2021/2	lesní pozemek	ČR – Lesy ČR, s.p.
	2021/3	ost. plocha – ost. komunikace	ČR – Lesy ČR, s.p.
	2021/1	lesní pozemek	ČR – Lesy ČR, s.p.
	1887/1	trvalý travní porost	Ing. Petr Zacharda, nábř. Jana Palacha 1217/32, 360 01 Karlovy Vary
	282/1	zast. plocha a nádvoří - zbořeniště	ČR – Pozemkový fond ČR

	1891/1	lesní pozemek	ČR – Lesy ČR, s.p.
	2639	ost. plocha – ost. komunikace	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
	2573/1	ost. plocha – ost. komunikace	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
	2468/4	Ost.plocha-nepl.půda	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
	359/2	trvalý travní porost	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
	2596	vodní plocha – koryto v. toku	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
	2641	ost. plocha - silnice	Karl. kraj – KSÚS Karlovarského kraje
	2468/4	ost. plocha –nepl. půda	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink
	st.835	Zast.plocha nádvoří	Obec Pernink, T.G. Masaryka 1, 362 35 Pernink, stavba na pozemku VSOZČ